

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 27/_____

Викторовский с.о.
Место составления

27.03.2025 г.
Время 15:0

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 27 от 03.03.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Жолдин Ерлан Жанбекович - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Зерендинского района ДЧС Акмолинской области
МУКИШЕВ ДАУРЕНБЕК РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ - Старший инженер ОЧС Зерендинского района
Куанышбаев Канат Серикбаевич - Главный специалист Отдела по ЧС Зерендинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

970140003870, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, ЗЕРЕНДИНСКИЙ, Викторовка, Мира (УЛИЦА), 60.

5. Период проведения проверки 18.03.2025 - 27.03.2025

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Викторовка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Установить наличие в помещениях дежурного персонала организаций у мест размещения телефонов, инструкций о мерах пожарной безопасности табличек с указанием номеров телефона

			противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". Распоряжаться наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей (обеспечивать биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 25.05.2025
2	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Установить указатели мест размещения пожарного водоема. Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 25.05.2025
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 25.05.2025
4	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже здания школы(запасной выход) на путях эвакуации запретить применение горючих материалов несоответствующих классу пожарной опасности для отделки полов(линолеум). Основание: п.36 п.п.3 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 25.05.2025

5	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете физики(лаборатория) демонтировать электрическую розетку с горючего основания и смонтировать на негорючее основание. Основание: п.79 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 25.05.2025
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В мини-центре, котельной соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 25.05.2025
7	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Производить хранение топлива(угля) в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений. Основание: п.116 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 25.05.2025
8	П. 96 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Предназначить специально отведенное место, исключая возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой. Основание: п.113 «Правила пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 21.02.2022 г. № 55; срок устранения: 25.05.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Г. С. Сметанов *А. А. Буаюмбаев КС*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Мамизова Р.С. *А.А.*

«27» 2025 г.

